

連接在 Device 0 上的元件IP位址為 192.168.0.108
應該更改為實際連接上的元件IP位址

延遲 3 秒鐘，不做任何新指令輸入
此時按▲▼鍵可以延長或縮減噴水時間

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	192.168.0.108	*	*	*	*	*	*	*
2	Device	Command	Duty	AtTime				
3	*	3	*	*				
4	0	Set	45	8				
5	*	8	*	*				
6	0	Set	20	8				
7	*	8	*	*				
8	0	Set	45	8				
9	*	8	*	*				
10	0	Set	0	8				
11	0	Hour	1	23				
12	*	240	*	*				
13	*	240	*	*				

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在8 秒內升到 45 %

延遲 8 秒鐘，不做任何新指令輸入

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在8 秒內降到 20 %

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在8 秒內升到 45 %

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在8 秒內降到 0 %

本檔案中所有指令只執行 1 個小時，休眠 23 個小時

後面全部是延遲指令，一次延遲 240 秒，請勿變動