

連接在 Device 0 上的元件IP位址為 192.168.0.108  
應該更改為實際連接上的元件IP位址

延遲 3 秒鐘，不做任何新指令輸入  
此時按▲▼鍵可以延長或縮減噴水時間

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	192.168.0.108	*	*	*	*	*	*	*
2	Device	Command	Duty	AtTime				
3	*	3	*	*				
4		0 Set	50	4				
5	*	16	*	*				
6		0 Set	0	4				
7	*	4	*	*				
8		0 Hour	1	23				
9	*	240	*	*				
10	*	240	*	*				
11	*	240	*	*				
12	*	240	*	*				
13	*	240	*	*				

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在4 秒內升到 50 %

延遲 16 秒鐘，不做任何新指令輸入

連接在Device 0 上的水邦浦輸出功率在4 秒內降到 0 %

延遲 4 秒鐘，不做任何新指令輸入

本檔案中所有指令只執行 1 個小時，休眠 23 個小時

後面全部是延遲指令，一次延遲 240 秒，請勿變動